# ANALYSERAPPORT 599210

**Version:** 1
**Sagsnr:**
**Rekv. nr:**
**Genereret:** 29.05.2026
**Bilag:**

**Onsild Vandværk A.m.b.a**
Lokesvej 2
9500 Hobro
Lars Christensen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LAB nr:** | 26-16005, Prøve nr. 723016 | **Prøvetager:** | ELB, SGS Analytics Denmark A/S |
| **Prøvemærkning:** | | **Prøvetagningsmetode:** | M-0061 DS/ISO 5667 Straksprøve |
| **Prøvetype:** | Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre | **Prøvetagningsperiode:** | 22.05.2026 09:29 - 22.05.2026 09:33 |
| **Prøvested:** | Onsild Vandværk A.m.b.a. - Jupiter 71222 | **Prøvetagningssted:** | Kærvej 47, 9500, køkken |
| **Grænseværdier:** | Miljøministeriet, BEK nr. 1272 af 31.10.2025 | **Analyseperiode:** | 22.05.2026 - 29.05.2026 |

| Analyseparameter | Resultat | | Min | Max | Udenfor | D.L. | Metode/Reference | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smag | **Ingen** | | - | - | | | *Organoleptisk | - |
| Lugt | **Ingen** | | - | - | | | *Organoleptisk | - |
| pH | **7.6** | pH | 7 | 8.5 | | 0.05 | M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012 | 10% |
| Temperatur | **11.2** | °C | - | - | | 0.1 | TERMOMETER | 10% |
| Ledningsevne | **41** | mS/m | 30 | 250 | | 0.5 | M-0009 DS 27888:2003 | 10% |
| Kimtal 22°C | **<1** | pr. mL | - | 200 | | 1 | M-0030 DS/EN ISO6222 | lg0.15 |
| Coliforme bakterier | **<1** | pr. 100mL | - | <1 | | 1 | M-0032 Colilert | lg0.25 |
| E. Coli | **<1** | pr. 100mL | - | <1 | | 1 | M-0032 Colilert | lg0.25 |
| Farve Pt | **1** | mg/L | - | 15 | | 1 | M-0007 DS/EN ISO 7887 | 15% |
| Turbiditet | **<0.05** | FTU | - | 1 | | 0.05 | M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016 | 10% |
| Jern | **<0.002** | mg/L | - | 0.2 | | 0.002 | M-0139 RefM018/ICP | 10% |
| Enterokokker | **<1** | pr. 100mL | - | <1 | | 1 | M-0135 ISO 7899-2 | lg0.11 |

**Bemærkninger:**
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LAB nr:** | 26-16006, Prøve nr. 723009 | **Prøvetager:** | ELB, SGS Analytics Denmark A/S |
| **Prøvemærkning:** | | **Prøvetagningsmetode:** | M-0061 DS/ISO 5667 Flushprøve |
| **Prøvetype:** | Drikkevandskontrol, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol | **Prøvetagningsperiode:** | 22.05.2026 09:29 - 22.05.2026 09:39 |
| **Prøvested:** | Onsild Vandværk A.m.b.a. - Jupiter 71222 | **Prøvetagningssted:** | Kærvej 47, 9500, køkken |
| **Grænseværdier:** | Miljøministeriet, BEK nr. 1272 af 31.10.2025 | **Analyseperiode:** | 22.05.2026 - 29.05.2026 |

| Analyseparameter | Resultat | | Min | Max | Udenfor | D.L. | Metode/Reference | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | **11.2** | °C | - | - | | 0.1 | TERMOMETER | 10% |
| Coliforme bakterier | **<1** | pr. 100mL | - | <1 | | 1 | M-0032 Colilert | lg0.25 |
| E. Coli | **<1** | pr. 100mL | - | <1 | | 1 | M-0032 Colilert | lg0.25 |
| Kimtal 22°C | **1** | pr. mL | - | 200 | | 1 | M-0030 DS/EN ISO6222 | lg0.15 |

**Bemærkninger:**
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

**Rekvirent:** Onsild Vandværk A.m.b.a
**Kopi:** Danmarks Miljøportal, Tilsyn og Rådgivning Vest, Mariagerfjord Kommune, vedr. VV

Nørresundby d. 29.05.2026

**Forklaring:**
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

*Trine Korsbæk Thomsen, Reviewer*

**Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.**
**Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.**